

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. К-Григоровича, д. 37, г. Чита, Забайкальский край, 672090, т. 26-63-47, centr@megalink.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Чита

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Чита, ул. Красноярская, 58, каб. 11, индекс 672039, тел. 41-73-00

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Садыковой Марине Алексеевне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «15» января 2021 года по «11» февраля 2021 государственным инспектором - дознавателем г. Читы по пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Сетовым Андреем Витальевичем проведена плановая выездная проверка в отношении МБОУ «СОШ № 3» по адресу: г. Чита, ул. Курнатовского, 45

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.

наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с Директором Садыковой М.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору, а именно:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, примененных к отделке, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций, изделий и материалов.	Основание: п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020г. (Далее-ППР)	20.05.2021г.	

2	Высота дверного проема в помещении кабинета технологии для мальчиков составляет менее 1,9 метра в свету	Основание: п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п.54 Правил противопожарного режима	20.05.2021г.	
3	На объекте инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности.	Основание: п. 392 ППР в РФ	20.05.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в **мае 2021 года**.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор - Старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Чита УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 11 " 02 2021 года



Сотов Андрей Витальевич
(подпись)
М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" " 2021 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.